2026.03.26 11:05:46
NEJC STRMLJAN
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - JP Komunala Zagorje

Evidenčna oznaka:	2300-20/8254-26/24407
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O. CESTA ZMAGE 57 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo:	Pogodba za opravljanje storitev št., PG-2300-20/8254-26/97843, 29/2026, z dne 01.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana
Vodja naloge:	Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.
Skrbnik vzorca:	Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.
Ljubljana,	26.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi

Vzorce odvzel: Bojan Martinšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/24407; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; čas odvzema: 16.03.2026 10:40

26/24408; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Sopota 29; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Sopota 29; čas odvzema: 16.03.2026 09:34

26/24409; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; čas odvzema: 16.03.2026 10:17

26/24410; Pitna voda - PŠ Podkum, Podkum 13; VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13; čas odvzema: 16.03.2026 09:04

Vzorce sprejel: Bojan Martinšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 16.03.2026 12:34

Opis vzorčenja za zapisnik

Na osnovi ponudbe PO-2300-20/8254-26/97843 smo na vodovodnem sistemu Podkum dne 16.03.2026 opravili akreditiran odvzem vzorcev pitne vode za ugotavljanje njene skladnosti. Odvzeli smo sedem (7) vzorcev pitne vode. Vzorčenje pitne vode je bilo opravljeno v skladu s ponudbo.

Za mikrobiološka preskušanja smo odvzeli štiri (4) vzorce pitne vode, za redna kemijska preskušanja smo odvzeli dva (2) vzorca, za stranske produkte dezinfekcije smo odvzeli en (1) vzorec. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu z letnim načrtom na naslednje preskuse:
- Štiri (4) vzorce smo preskušali na redne mikrobiološke preskuse (RMB).
- Dva (2) vzorca smo preskušali na redne kemijske preskuse (RFK).
- En (1) vzorec smo preskušali na stranske produkte dezinfekcije (SDP).

Poročilo o Preskušanju in Poročilo o mikrobiološkem preskušanju se nanašajo na odvzemna mesta:
- Šklendrovec 45
- PŠ Podkum
- Sopota 29
- Borovak pri Podkumu 11

Terenske meritve
Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Pred vzorčenjem je bilo obdobje suhega in stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede na organoleptične lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Vzorec 26/24407; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; čas odvzema: 16.03.2026 10:40					
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.5	°C		/	/
Klor-prosti	0.18	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	20	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Vzorec 26/24408; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Sopota 29; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Sopota 29; čas odvzema: 16.03.2026 09:34					
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.9	°C		/	/
Klor-prosti	0.20	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Vzorec 26/24409; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; čas odvzema: 16.03.2026 10:17					
Terenske meritve					
Okus	brez posebnosti			/	/
Vonj	brez vonja			/	/
pH	7.3			/	/
Temperatura vode	11.6	°C		/	/
Električna prevodnost (20°C)	460	µS/cm		/	/
Klor-prosti	0.18	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Vzorec 26/24410; Pitna voda - PŠ Podkum, Podkum 13; VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13; čas odvzema: 16.03.2026 09:04

Terenske meritve

Okus	brez posebnosti			/	/
Vonj	brez vonja			/	/
pH	7.4			/	/
Temperatura vode	9.3	°C		/	/
Električna prevodnost (20°C)	458	µS/cm		/	/
Klor-prosti	0.21	mg/L	LOQ	/	/

Anorganski parametri

Bromat	<2	µg/L		10	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Bromodiklorometan	0.56	µg/L		/	/
Dibromoklorometan	0.35	µg/L		/	/
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		/	/
Triklorometan (kloroform)	0.38	µg/L		/	/
Trihalometani (vsota)	1.3	µg/L		100	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Klorat	0.03	mg/L	ClO_3^-	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/8254-26/24407-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/8254-26/24409-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/8254-26/24410-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/8254-26/24410-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-26/24407-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP Komunala Zagorje

Vodja naloge: Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi

Naročilo: Pogodba za opravljanje storitev št., PG-2300-20/8254-26/97843, 29/2026, z dne 01.01.2026

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzorčenja: DN 248400, 16.03.2026

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/24407; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45; čas odvzema: 16.03.2026 10:40

26/24408; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Sopota 29; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Sopota 29; čas odvzema: 16.03.2026 09:34

26/24409; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; VS Podkum, Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11; čas odvzema: 16.03.2026 10:17

26/24410; Pitna voda - PŠ Podkum, Podkum 13; VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13; čas odvzema: 16.03.2026 09:04

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Odvzel: Bojan Martinšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 16.03.2026 12:34

Sprejel: Bojan Martinšek

Datum poročila: 26.03.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-26/24407-T

Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45

Stanovanjski objekt, Sopota 29

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-26/24407-T

Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11

PŠ Podkum, Podkum 13

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-26/24407-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/24407: VS Podkum, Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45						
Terenske meritve						
Temperatura vode	11.5		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Klor-prosti	0.18		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Vzorec 26/24408: VS Podkum, Stanovanjski objekt, Sopota 29						
Terenske meritve						
Temperatura vode	7.9		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Klor-prosti	0.20		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Vzorec 26/24409: VS Podkum, Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11						
Terenske meritve						
Okus	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
pH	7.3				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
	Meritev opravljena pri T = 11.6 °C					
Temperatura vode	11.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Električna prevodnost (20°C)	460		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.6 °C*					
Klor-prosti	0.18		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Vzorec 26/24410: VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13						
Terenske meritve						
Okus	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
pH	7.4				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
	Meritev opravljena pri T = 9.3 °C					
Temperatura vode	9.3		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
Električna prevodnost (20°C)	458		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 9.3 °C*					
Klor-prosti	0.21		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.03.26 16.03.26

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-26/24407-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal namestnik Nejc Strmljan ob 26.03.2026 11:05

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-20/8254-26/24409-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/24409
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP Komunala Zagorje
Vodja naloge: Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo: Pogodba za opravljanje storitev št., PG-2300-20/8254-26/97843, 29/2026, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: VS Podkum, Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 10:17
Odvzel: Bojan Martinšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 12:34
Sprejel: Bojan Martinšek

Datum poročila: 19.03.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	17.03.26 17.03.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	17.03.26 17.03.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	18.03.26 18.03.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 19.03.2026 15:16:33

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1011-20/8254-26/24410-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - PŠ Podkum, Podkum 13
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/24410
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP Komunala Zagorje
Vodja naloge: Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo: Pogodba za opravljanje storitev št., PG-2300-20/8254-26/97843, 29/2026, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 09:04
Odvzel: Bojan Martinšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 12:34
Sprejel: Bojan Martinšek

Datum poročila: 26.03.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri						
Bromat	<2	#	µg/L		SIST EN ISO 10304-4:2022, KR	24.03.26 24.03.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki						
Bromodiklorometan	0.56		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	17.03.26 19.03.26
Dibromoklorometan	0.35		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	17.03.26 19.03.26
Tribromometan (bromoform)	<0.2		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	17.03.26 19.03.26
Triklorometan (kloroform)	0.38		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	17.03.26 19.03.26
Trihalometani (vsota)	1.3		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	17.03.26 19.03.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Barva (436 nm)	<0.1		m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	17.03.26 17.03.26
Motnost	<0.1		NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	17.03.26 17.03.26
Amonij	<0.013		mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[2], MB	18.03.26 18.03.26
Klorat	0.03	#	mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4: 2022[3], MB	23.03.26 23.03.26

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.
[2] CFA analizator.
[3] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Kraj izvedbe preiskav:
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Evidenčna oznaka: 1011-20/8254-26/24410-K

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 26.03.2026 08:19:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-20/8254-26/24410-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/24407; 26/24408; 26/24409; 26/24410
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP Komunala Zagorje
Vodja naloge: Bojan Martinšek, univ. dipl. biol.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo: Pogodba za opravljanje storitev št., PG-2300-20/8254-26/97843, 29/2026, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: VS Podkum, PŠ Podkum, Podkum 13
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 09:04
Odvzel: Bojan Martinšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 16.03.2026 12:36
Sprejel: Vilma Rozman

Datum poročila: 19.03.2026

Rezultati preskušanja

Št. vzorca / Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 16.03.-18.03.26	Število kolonij pri 22 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 16.03.-19.03.26	Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 16.03.-17.03.26	Escherichia coli ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 16.03.-17.03.26	Clostridium perfringens ISO 14189:2013 LJ CFU/100 mL 16.03.-17.03.26	Enterokoki ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL 16.03.-18.03.26
26/24407 26/4787	Pitna voda - Stanovanjski objekt, Šklendrovec 45	20	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
26/24408 26/4788	Pitna voda - Stanovanjski objekt, Sopota 29	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
26/24409 26/4789	Pitna voda - Stanovanjski objekt, Borovak pri Podkumu 11	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
26/24410 26/4790	Pitna voda - PŠ Podkum, Podkum 13	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 19.03.2026 08:43:19

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.